



Überwachungsgemeinschaft
Technische Anlagen
der SHK-Handwerke e.V.

AUFNAHMEANTRAG

1 Angaben zum Betrieb

1.1 Genaue Firmenbezeichnung, Anschrift und ÜWG-Mitgliedsnummer des Betriebes:

ÜWG-Mitgliedsnummer
(wird von der ÜWG-
Landesstelle ausgefüllt)

Firmenname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

Fax-Nr.:

E-Mail:

Internet:

1.2 Rechtsform des Unternehmens: _____

1.3 Betriebsinhaber / Name: _____

Geburtsort/-datum: _____

1.4 Handwerksrolleneintragung (**Bitte Kopie beifügen**)

Handwerk: _____ Datum: _____

Handwerk: _____ Datum: _____

1.5 Handwerkskammer: _____

1.6 Mitglied der SHK-Innung (**Bitte Kopie beifügen**)

SHK-Innung: _____

1.7 Anzahl der gewerblichen Mitarbeiter: _____

AUFNAHMEANTRAG

2 Gegenstand der Überwachung

Die Überwachung wird für folgende Tätigkeiten beantragt:

- 2.1 Einbauen / Aufstellen / Instandhalten / Instandsetzen von Heizölverbraucheranlagen
- 2.2 Reinigen von Heizölverbraucheranlagen (Tankreinigung) beinhaltet auch Punkt 2.3
- 2.3 Reinigen von Heizölverbraucheranlagen in die nicht eingestiegen werden kann

Für den Tätigkeitsbereich Reinigen gelten erhöhte Anforderungen (Begriffserläuterung siehe Rückseite)

3 Sachkundenachweis des technisch verantwortlichen Betriebsbeauftragten

3.1 Angaben zur Person:

Name / Vorname: _____

Geburtsort/-datum: _____

3.2 Angaben zur fachlichen Eignung:

Urkunde der Meisterprüfung bzw. Hochschul- oder Fachhochschuldiplomprüfung oder Ausnahmegewilligung nach HwO ausgestellt am: _____

Fachrichtung (Bitte Kopie beifügen) _____

3.3 An einer Fachbetriebsschulung nach Wasserhaushaltsgesetz wurde erfolgreich teilgenommen (Bitte Kopie der Teilnahmebescheinigung beifügen!)

Schulungsort: _____ Schulungsdatum: _____

4 Betriebliche Ausstattung

4.1 Die gerätetechnische Ausstattung entspricht den einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik, den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und den Sicherheitsbestimmungen (siehe ÜWG Merkblatt Nr. 3)

ja

nein

4.2 Der Betrieb verfügt über alle den beantragten Überwachungsbereich betreffenden einschlägigen Vorschriften und das Technische Regelwerk (siehe Regelwerkliste).

ja

nein

Alle Tätigkeiten an Heizölverbraucheranlagen, welche der Überwachung unterliegen werden von mir/uns nach den Musterformblättern der Überwachungsgemeinschaft oder Vergleichbarem erfasst. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns an den von der Überwachungsgemeinschaft angebotenen Fortbildungsveranstaltungen für die technisch verantwortlichen Betriebsbeauftragten teilzunehmen.

Mir/uns ist bekannt, dass bei wahrheitswidrigen Angaben mir/uns die Berechtigung zur Führung des Überwachungszeichens unverzüglich entzogen wird und ein Ausschluss aus der Überwachungsgemeinschaft erfolgen kann. Ich/wir stimmen der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen Daten zu, soweit dies im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Überwachungsgemeinschaft erforderlich ist.

Wir/ich habe(n) die Satzung der Überwachungsgemeinschaft Technische Anlagen der SHK-Handwerke e.V. erhalten und zur Kenntnis genommen.

Schicken Sie bitte Ihren Antrag mit sämtlichen Kopien an die für Sie zuständige Landesstelle!

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Regelwerkliste für den Tätigkeitsbereich Einbauen/Aufstellen/Instandhalten/Instandsetzen von Heizölverbraucheranlagen

Nr.:	vorhanden:	Benennung
1	<input type="checkbox"/>	Wasserhaushaltsgesetz
2	<input type="checkbox"/>	Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (Anlagenverordnung - VAwS) ¹⁾
3		Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF)
3.1	<input type="checkbox"/>	TRbF 20 Läger
3.2	<input type="checkbox"/>	TRbF 50 Rohrleitungen
3.3	<input type="checkbox"/>	TRbF 200 Allgemeine Sicherheitsanforderungen,
3.4	<input type="checkbox"/>	TRbF 280 Betriebsvorschriften
3.5	<input type="checkbox"/>	TRbF 620 Prüfrichtlinie, Prüfregeln für Tanks und Rohrleitungen
4		Technische Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS)
4.1	<input type="checkbox"/>	DWA-A 251 Kondensate aus Brennwertkesseln
4.2	<input type="checkbox"/>	DWA-A 779 TRwS Allgemeine Technische Regelungen
4.3	<input type="checkbox"/>	ATV-DVWK-A 780 TRwS Oberirdische Rohrleitungen Teil 1 + Teil 2 + Kommentar
4.4	<input type="checkbox"/>	DWA-A 786 TRwS Ausführung von Dichtflächen
4.5	<input type="checkbox"/>	DWA-A 789 TRwS Bestehende unterirdische Rohrleitungen
4.6	<input type="checkbox"/>	DWA-A 790 TRwS Bestehende einwandige unterirdische Behälter aus metallischen Werkstoffen
4.7	<input type="checkbox"/>	DWA-A 791 Teil 1 TRwS Errichtung, betriebliche Anforderungen und Stilllegung von Heizölverbraucheranlagen
5		Normen
5.1	<input type="checkbox"/>	DIN EN 12514 Teil 1 und 2 Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
5.2	<input type="checkbox"/>	DIN 4755 Ölfeuerungsanlagen
5.3	<input type="checkbox"/>	DIN 6625 Teil 1 und 2 Standortgefertigte Behälter (Tanks) aus Stahl (Ober- u. unterirdisch)
6	<input type="checkbox"/>	Bauordnung, Feuerungsverordnung¹⁾
7	<input type="checkbox"/>	Unfallverhütungsvorschriften
7.1	<input type="checkbox"/>	BGV A 1 Allgemeine Vorschriften
7.2	<input type="checkbox"/>	BGV A 5 Erste Hilfe
7.3	<input type="checkbox"/>	BGV D 1 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren
8	<input type="checkbox"/>	Technische Regeln für Gefahrstoffe
8.1	<input type="checkbox"/>	TRGS 528 Schweißtechnische Arbeiten
8.2	<input type="checkbox"/>	TRGS 555 Betriebsanweisung und Unterweisung nach §20 GefStoffV (2008-02)
9	<input type="checkbox"/>	Arbeitsstättenverordnung (Arbeitsschutzrichtlinie)
10	<input type="checkbox"/>	Abfallgesetz, Altölverordnung

¹⁾ der Länder in denen die fachbetriebliche Tätigkeit nach WHG durchgeführt wird

Hinweis:

Das benötigte Regelwerk ist Bestandteil des Handbuches Gewässerschutz Teil 1 Heizölverbraucheranlagen (mit Anhang Tanknormen auch für den Tätigkeitsbereich Reinigen von Heizölverbraucheranlagen) und kann bei der ÜWG - Geschäftsstelle in 53757 Sankt Augustin, Rathausallee 6 bestellt werden.

Ort / Datum		Stempel / Unterschrift		
Rathausallee 6 53757 Sankt Augustin	Postfach 1742 53735 Sankt Augustin	Telefon 02241 9299500 Telefax 02241 9299510	Bankverbindung: Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG BLZ 380 601 86, Kto. 2 002 460 010 BIC GENODE33BRS IBAN DE 19 3806 0186 2002 4600 10	Eingetragen beim Amtsgericht Siegburg Reg.-Nr. 1478
E-Mail: uewg@zvshk.de, Internet: www.uewg-shk.de				

AUFNAHMEANTRAG

Begriffserläuterung

Heizölverbraucheranlagen:

Bestehen im Wesentlichen aus Heizöllagertanks; betriebliche Ausrüstung wie Rohrleitungen zum Brenner, Füll-, Peil- und Lüftungsrohren; Sicherheits- und Schutzvorkehrungen wie Grenzwertgeber, Füllstandmessenrichtungen, Leckanzeigergeräten bzw. Auffangräumen. Heizölverbraucheranlagen dienen ausschließlich dem Betrieb von Feuerungsanlagen.

Einbauen:

Komplettes Einrichten von Anlagen mit unterirdischen Tanks bis zur Betriebsbereitschaft.

Aufstellen:

Komplettes Einrichten von Anlagen mit oberirdischen Tanks bis zur Betriebsbereitschaft. (Diese Tätigkeitsgruppen enthalten nicht das Einbauen von Leckschutzauskleidungen oder das Einbringen von Innenbeschichtungen.)

Instandhalten:

Das Warten und Überwachen sowie der Ersatz von Verschleißteilen an einer im Wesentlichen betriebsbereiten Anlage.

Instandsetzen:

Die Reparatur funktionsuntauglicher Teile, hierzu gehört der Austausch von Teilstücken der Anlagen, z.B. Austausch von Anzeigern, Grenzwertgebern, Rohrleitungsteilen u.ä, aber auch das Umbauen und Ändern. (In dieser Tätigkeitsgruppe nicht enthalten sind das Ausbessern von Beschichtungen, der Umbau und das Nachschweißen an Kellertanks.)

Für den **Tätigkeitsbereich Einbauen / Aufstellen / Instandhalten / Instandsetzen** von Heizölverbraucheranlagen ist kein besonderer gerätetechnischer Nachweis gefordert.

Reinigen:

Erfasst die zum Reinigen erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen sowie das Reinigen selbst, also die De- und Remontage von Einsteigverschlüssen, Rohrleitungen und Armaturen, die Zwischenlagerungen sowie die Trennung der verschmutzten Restmenge.

Für die **Tätigkeitsbereiche Reinigen von Heizölverbraucheranlagen** und **Reinigen von Heizölverbraucheranlagen, in die nicht eingestiegen werden kann**, gelten umfangreichere Regelwerklisten und höhere Mindestanforderungen an die gerätetechnische Ausstattung. **Darüber hinaus ist der Nachweis über die Teilnahme des technisch verantwortlichen Betriebsleiters** an einer zusätzlichen Schulung zum Thema „Reinigen von Heizölverbrauchertankanlagen“ einschließlich einer erfolgreichen Kenntnisprüfung erforderlich. **Bei Bedarf werden Ihnen die jeweiligen Unterlagen zugesandt.**

Achtung: Diesen Abschnitt bitte nicht ausfüllen!!!

Prüfvermerk

Aufnahmeantrag eingegangen am: _____

- Tätigkeitsbereich:
- Einbauen/Aufstellen/Instandhalten/Instandsetzen von Heizölverbraucheranlagen
 - Reinigen von Heizölverbraucheranlagen
 - Reinigen von Heizölverbraucheranlagen, in die nicht eingestiegen werden kann

- Mitgliedschaft:
- SHK-Innungsmitglied im Fachverband
 - Einzelmitglied im Fachverband
 - Nichtinnungsmitglied

Antrag geprüft am: _____ Prüfer/-in _____

Die Aufnahme in die Überwachungsgemeinschaft Technische Anlagen der SHK-Handwerke e.V. wird:

- befürwortet nicht befürwortet

Bemerkungen: _____

Zuständiger Überwachungsausschuss:

Stempel / Unterschrift

Zuständige Landesstelle:

Stempel / Unterschrift

Der Aufnahmeantrag wurde am an die Überwachungsgemeinschaft in St. Augustin weitergeleitet.